



Svavelväte H2S

ATEX Gasdetektor Zone 1 och 2



Okt.12

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65 Zone 1 o 2 alt. IP55 Zone 2
- Utgångssignal 4-20mA
- 9600Baud med Modbus
- Stand alone med sina larmreläer
- Kan förses med LCD display
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- 1 alt. 3 st reläutg för larmnivåer
- Nogrannhet +/-5% av mätområde eller 10% av avläst värde
- Driftområde -10...+60C
- Monteringshöjd 0,2 till 0,3m över golv
- Självdiagnostik



Zone 1 eller Zone 2, EEx-d kapsling

ATEX 113 H2S	0-50ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus	28000
ATEX 113 H2S/D	0-50ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus, med display (ej med rREL3)	37000

Zone 2, EEx-n kapsling

ATEX 341 H2S	0-50ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus	23000
ATEX 341 H2S/D	0-50ppm	4-20mA, 12-24Vdc, Modbus, med display (ej med REL3)	30000

MOD	Protokoll för Modbus RTU	0
Gland	ATEX förskruvning för Zone 1	1000

REL1 ATEX	Reläkort för 1 larmnivå	1500
REL3 ATEX	Reläkort för 3 larmnivåer	2000
REL3 ATEX/50	Reläkort för 3 larmnivåer (ej med LCD-display)	2000

CSW ATEX	Kalibreringsprogram	10000
IDIATEX	RS-interface	1000
CKDATEX	Serviceinstrument pluggbart	6000
CAPATEX	Kalibreringsadapter	6000

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran



Alarmenheter (ej ATEX, placeras utanför Zonen)

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	6000



Varningsskyltar (ej ATEX, placeras utanför Zonen)

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------

