



Etylen, Brännbar gas

Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 1,5-1,8m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

CETH 100C	Combigasdetektor Etylen 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc	9000
CETH 100M	Combigasdetektor Etylen 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus	9500
SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	800
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000

XETH 100	Sensorhuvud Etylen 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	3000
CDISP	Display visande aktuellt mätvärde	2500
CPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	500
CRELETH	3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 10% resp. 20% av 100%LEL ..	1000

CSTOP	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
CBUZLED	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500
CDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000

Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc 30Watt	5000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800



SP 600

